
	ES – VYHLÁSENIE ZHODY	
---	------------------------------	---

Podpísaný zástupca

výrobca: **EUROVIA-Kameňolomy,s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca**

výrobne: **Sedlice**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Prírodné kamenivo drobné – frakcia 0/2 mm**

je v zhode s ustanoveniami Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 13043: 2002 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Kategória Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Frakcia kameniva	0/2	629/Vd/2009 ¹⁾
Trieda zrnitosti	G _F 85	629/Vd/2009 ¹⁾
Medzné odchýlky	G _{TC} 20	629/Vd/2009 ¹⁾
Obsah jemných zrn	f ₁₀	629/Vd/2009 ¹⁾
Druh kameniva – Petrografický rozbor	dolomit	KA-03/2008 ³⁾
Kvalita jemných zrn	MB _F 10	1028/1/2009 ¹⁾
Nasiakavosť	WA ₂₄ 1	1028/2009 ¹⁾
Chloridy	0,0014%	109/2010 ³⁾
Sírany rozpustné v kyseline	AS _{<0,01}	109/2010 ³⁾
Celkový obsah síry	0,01%	109/2010 ³⁾
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	69,07 ± 5,55 Bq.kg ⁻¹	22.07.2009 ²⁾
Index hmotnostnej aktivity I _{am}	0,28	22.07.2009 ²⁾

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: prírodné kamenivo drobné 0/2 je určené do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.

ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1481-CPD-0031


vydaný Notifikovanou osobou – **QUALIFORM SLOVAKIA,s.r.o.**, Pasienková 9 D,
821 06 Bratislava, registračné číslo 1481.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Akreditované laboratórium RAS, EUROVIA CESTY, a.s. Košice, Osloboditeľov 66,040 17 Košice-Barca,
- 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1,042 20 Košice,
- 3) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, reg.centrum –Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Meno: Ing. Branislav ONDREJKA
Funkcia: manažér kvality
Dátum: 8. 3. 2010

podpis


EUROVIA
Kameňolomy, s.r.o.
Hlinská 40
011 18 ŽILINA